



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO TRIUNFO
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE PREGÃO Nº 036/2014
PROCESSO Nº 749/2014

RETIFICAÇÃO 001/2014

I – Fica retificado o Edital de Pregão Presencial nº 036/2014, processo adm. nº749/2014, do Município de Barão do Triunfo – RS, passando o item “2.1, do Anexo I – Termo de Referência” para a seguinte redação abaixo:

Onde lê-se:

2.1. Aquisição de:

Item	Quantidade	UN	Descrição Minuciosa das Mercadorias	Preço Unitário Máximo aceitável (R\$)	Preço Total Máximo aceitável (R\$)
01	01	UN	GRUPO GERADOR, COM INSTALAÇÃO, CONTENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Potencia mínima do gerador de 100kva Carenado e silenciado Motor turbo alimentado com potência mínima de 100cv Arrefecimento com radiador Frequência 60hz Combustão a diesel Painel de controle digital Parada automática na condição de falha Comando de transferência automática de carga Partida e parada automática do motor Layout a base de microprocessador Verificações da instrumentação do motor e rendimento do gerador Porta de comunicação para controle e monitoramento remoto Tanque de combustível com capacidade mínima de 170 litros incorporado ao gerador Disjuntor tripolar de proteção Sistema de proteção Regulador automático de tensão Entrega e instalação no terreno da Unidade Sanitária de Barão do Triunfo, a ser utilizado também na Unidade Básica de Saúde Dr. Solon Tavares. A instalação do grupo gerador deve compreender desde a entrada de energia até o painel de controle.	60.415,10	60.415,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO TRIUNFO
GABINETE DO PREFEITO

Obs.: A construção da base de concreto para instalação do grupo ficará a cargo da Prefeitura.

Leia-se:

Item	Quantidade	UN	Descrição Minuciosa das Mercadorias	Preço Unitário Máximo aceitável (R\$)	Preço Total Máximo aceitável (R\$)
01	01	UN	GRUPO GERADOR, COM INSTALAÇÃO, CONTENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Potencia mínima do gerador de 100kva Carenado e silenciado Motor turbo alimentado com potência mínima de 100cv Arrefecimento com radiador Frequência 60hz Combustão a diesel Painel de controle digital Parada automática na condição de falha Comando de transferência automática de carga Partida e parada automática do motor Layout a base de microprocessador Verificações da instrumentação do motor e rendimento do gerador Porta de comunicação para controle e monitoramento remoto Tanque de combustível com capacidade mínima de 170 litros incorporado ao gerador Disjuntor tripolar de proteção Sistema de proteção Regulador automático de tensão Entrega e instalação no terreno da Unidade Sanitária de Barão do Triunfo, a ser utilizado também na Unidade Básica de Saúde Dr. Solon Tavares. A instalação do grupo gerador deve compreender desde a entrada de energia até o painel de controle.	66.369,44	66.369,44

Obs.: A construção da base de concreto para instalação do grupo ficará a cargo da Prefeitura.

II – Fica **ALTERADA** a “**DATA**” de abertura da sessão pública de pregão para o dia **07 de outubro de 2014, às 09:00 horas** (horário de Brasília-DF), determinado pelo relógio ponto dos servidores.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO TRIUNFO
GABINETE DO PREFEITO**

III – Os demais itens e subitens constantes do Edital de Pregão Presencial nº 036/2014 e Anexos, permanecem inalterados.

Barão do Triunfo, 23 de setembro de 2014.

RUI VALMIR BRAUVERS SPOTTI
Prefeito Municipal